




※印実線部分の加工は露出型のみとなります。




露出型




差込型


( )内寸法は露出型を示す  
胴体は仕上げ面より5mm程度深く設置して下さい。  
決して仕上げ面より出さないで下さい。扉が取付られません。




正面图




### 露出型



差込型



### 差込型内部格納図



(露出型) 台 (露出型) 台 (露出型) 台

(差込型) 台 (差込型) 台 (差込型) 台

仕様

材料 t 1.6表面處理鋼板

塗装      メラミン樹脂焼付

塗色 御指定色(

文字 角ゴシック体ラッカー刷込

内部格納品

バルブ 40A X 90°

ノズル 40A X  $\phi 13$

ホース架 40A X 20R


|     |           |
|-----|-----------|
| ホース | 40A X 15M |
|-----|-----------|

1個

1本

1組

2本

|  |                    |     |    |        |   |    |   |   |   |        |
|--|--------------------|-----|----|--------|---|----|---|---|---|--------|
| 工事名称   |                    |     |    |        |   |    |   |   |   |        |
| 図面名称   | 屋内消火栓格納箱（消火器併用単独型） |     |    |        |   |    |   |   | 縮尺  | 1/10   |
| 型式番号   | YM-ST-10S(B)       |     |    |        |   |    |   |   | 原紙  | A3     |
| 設計番号   | YM-0004            | データ | 共通 | 営業管理番号 |   |    |   |   |   |        |
| 作成日  | 2016 年 2 月 1 日     |     |    | 検<br>図 | （  ） | 設計 | （  ） | 作<br>図  | （  ） | 修<br>正 |
| 修正日  | 年 月 日              |     |    |        |   |    |   |   |   |        |
|  <b>株式会社横井製作所</b> |                    |     |    |        |   |    |   |  |   |        |