



認定・識別番号：認評栓第26～1号・S01
使用圧：1.0MPa
圧力損失値：0.21MPa



露出型




正面图




(露出型) 台 (露出型) 台 (露出型) 台


(差込型) 台 (差込型) 台 (差込型) 台




()内寸法は露出型を示す
胴体は仕上げ面より5mm程度深く設置して下さい。
決して仕上げ面より出さないで下さい。扉が取付られません。




差込型



露出型



差込型



差込型内部格納図

(注)バルブは25°程度傾けて
取り付け願います。

※印実線部分の加工は露出型のみとなります。

内部格納品

バルブ	30A X 90° (配管接続口 40A)	1個
噴霧ノズル	30A 噴霧切換ノズル	1本
保形ホース	30A X 30M	1本
起動方法	バルブ運動方式	
バルブ	65A X 180° (真配管) 65A X 90° (横配管)	1個

工事名称										
図面名称	易操作性 1号消火栓格納箱（併設型）						(HY-PER)		縮尺	1/10
型式番号	YM-ST-2OF (A)								原紙	A3
設計番号	YM-122IE-3	データ	共通	営業管理番号						
作成日	2021	年	4	月	1	日	検 査 印	計 画 印	作 業 印	修 正 印
修正日		年		月		日				

EYOKOI 株式会社 初田製作所

標準図