






注：ボールタップ・電極等は別途御用意ください。



取付アンカー孔位置

設計用標準震度： $K_s = 2.0 \text{ G}$

工事名称										
図面名称	補給水槽（100L型）								縮尺	1/12
型式番号	SPG-100-1								（耐震1）	原紙 A3
設計番号	GF-9155	データ	共通	営業管理番号						
作成日	2013 年 5 月 1 日			検 図	（ 条 ）	設計	（ 筒 井 ）	作 図	（ 角 田 ）	修 正
修正日	年 月 日									
 株式会社横井製作所							標準図			