



表1 フランジ部寸法

フランジ規格	D	C	g	T	f	N	h
水道用規格	238	195.0	152	21	3.0	4	19
JIS10kgf/cm ²	210	175.0	151	18	2.0	8	19

表2 使用圧力及び試験圧力

使用圧力	本体試験圧力	弁座試験圧力
0.75MPa	1.75MPa	1.3MPa
1.0MPa	2.1MPa	1.5MPa

91	排水弁	CAC406	1	
47	オリング	NBR	2	
40	六角ナット	SS400	4	
37	六角ボルト	SS400	4	
34	弁棒(上)	SS400	1	
32	弁棒(下)	SUS403	1	
30	弁座押さえ	SCS13	1	
27B	弁座	水道用ゴム	1	
27A	弁座	合成ゴム	2	テフロンコーティング
23	外し金	CAC406	2	65A差込式雄
22	差し金具	CAC406	2	
20	クサリ	SS400	2	
17	口金キャップ	ABS系樹脂	2	
16	排水弁カバー	FC200	1	
14	振れ止め	FC200	1	
13	ジョイント	FCD450	1	
10B	補助弁弁体	CAC406	2	
10A	弁体	FCD450	1	
9	グラウンド	C3604B	1	
6	キャップ	FC200	1	
2	本体	FC200	1	
1B	補助弁弁箱	FCD450	2	
1A	弁箱	FCD450	1	

品番	部品名	材料	個数	備考
使用圧力	MPa	試験圧力	本体	MPa
使用圧力	MPa	試験圧力	弁座	MPa
製図	2013年2月25日	品名	100A×65A×65A	
尺度	1:6 第三角法		地上式双口消火栓	
承認	検図 製図		(強制多排水不凍装置付)	
		型式	No.36W1	
株式会社	横井製作所	図番	YSJ-36W1-1	