



製品番号	HV-4090			
最高使用圧力	1.6MPa			
試験圧力	2.4MPa			
認定番号	せ-412号			
17	抜け止めリング	SUS304		1
16	スプリングワッシャー	SUS304		1
15	ナット	SUS304		2
14	O-リング G50	NBR 1A		1
13	O-リング G35	NBR 1A		1
12	O-リング P12	NBR 1A		1
11	ボール止め	SUS304		1
10	ボール	SUS304		10
9	ディスクワッシャー	C2801P		1
8	ディスク	合成ゴム		1
7	ディスクホルダー	C3604BD		1
6	ハンドル	ADC1	赤色焼付塗装	1
5	押し輪	SCS13		1
4	差し金具	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディー	SCS13		1
番号	品名	材質	仕上	数量

工事名称					
図面名称	差込式消火栓弁 40A × 90° 1.6MPa			縮尺	1/1
型式番号	HV-4090			原紙	A3
設計番号	Y-0511L	データ	器具	営業管理番号	
作成日	2005年1月29日			検	嶋村
修正日	2018年5月8日			設	筒井
				作	筒井
				修	角田
				正	