



製品番号	HV-W90
最高使用圧力	2.0MPa
試験圧力	3.0MPa
評定番号	評22-001号

23	スプリングワッシャ M4	SUS304		1
22	抜け止めリング	SUS304		1
21	ナット M10	SUS304		1
20	スプリングワッシャ M10	SUS304		1
19	ナット M8	SUS304		1
18	O-リング G70	NBR		1
17	O-リング G60	NBR		1
16	O-リング P14	NBR		1
15	ボール止め	SUS304		1
14	ボール	SUS304		10
13	ディスクワッシャー	C2801P		1
12	ディスクパッキン	NBR		1
11	ディスクホルダー	C3604BD		1
10	ハンドル	ADC1	赤色焼付塗装	1
9	O-リング P46	NBR		1
8	O-リング $\phi 5.7 \times \phi 50.6$	NBR		1
7	押し輪	SCS13		1
6	スライド金具	SCS13		1
5	差し金具	SCS13		1
4	アダプター	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディー	SCS13		1

番号	品名	材質	仕上	数量
工事名称				
図面名称	ステンレス製差込式消火栓弁 65A X 50A X 90° 2.0MPa			縮尺 1/1
型式番号	HV-W90			原紙 A3
設計番号	Y-0716	データ	器具	営業管理番号
作成日	2010年7月12日			検 片山 設 片山 作 角田 修 角田
修正日	2018年2月28日			検 片山 設 片山 作 角田 修 角田

※施工後及び使用後は、必ず、スライド金具を本体側に奥に当るまで押し込んだ状態にして下さい。