



表1 フランジ部寸法

フランジ	D	C	g	T	f	N	h
上水	211	168	125	21	3	4	19
JIS10K	185	150	126	18	2	8	19

表2 使用圧力及び試験圧力

使用圧力	本体試験圧力	弁座試験圧力
0.75MPa	1.75MPa	1.3MPa
1.0MPa	2.1MPa	1.5MPa

・内外面エポキシ樹脂粉体塗装

47C	オリング	NBR	2	
47B	オリング	NBR	1	
47A	オリング	NBR	1	
32	弁棒	C3771B	1	
31	めねじこま	CAC406	1	
30B	弁押え	FCD450	1	
30A	弁座押え	SUS304	1	
27	弁座	SBR	1	
23	外し金	CAC406	1	
22	差し金具	SUS304	1	65A JIS B 9911
21	口金フランジ	FCD450	1	
20B	ダブルリング	SUS304	2	
20A	クサリ	A1070W	1連	
17	口金キャップ	合成樹脂	1	
10	弁体	FCD450	1	
6	キャップ	FCD450	1	
2	ふた	FCD450	1	
1	弁箱	FCD450	1	
品番	部品名	材料	個数	備考
使用圧力	MPa	試験圧力	本体	MPa
MPa			弁座	MPa
製図	2013年2月25日		品名	
尺度	1:3	第三角法	75mm	
承認	検図	製図	水道用地下式消火栓	
			単口	
			コンパクトタイプ	
			型式	
			KT500	
			図番	
			YSU-KT500-4	
株式会社 初田製作所				