



認定・識別番号：認評栓第26～9号・S04  
圧力損失値：0.10MPa

※印実線部分の加工は露出型のみとなります。


基準により最高使用圧力は  
1.0 MPa以下となっておりますので  
1次側締切圧力は、1.0 MPa以下で  
ご使用ください。



露出型




露出型




差込型


( ) 内寸法は露出型を示す  
胴体は仕掛け面より5mm程度深く設置して下さい。  
決して仕掛け面より出さないで下さい。扉が取付られません。




正面図




露出型



差込型



差込型内部格納図



仕様		内部格納品	
材料	t1.6表面処理鋼板	バルブ	25A X 90° 1個
塗装	メラミン樹脂焼付	ノズル	25A 開閉機構付 1本
塗色	御指定色 ( )	保形ホース	25A X 20M 1本
文字	角ゴシック体ラッカー刷込		

工事名称		図面名称		縮尺	
図面名称		消火器併用補助散水栓格納箱 (ツインローラー式)		1/10	
型式番号		YM-ST-40S(B)		原紙	
設計番号		YM-4112-3 データ 共通		営業管理番号	
作成日		2021年4月1日		検 査 設 計	
修正日		年 月 日		角 田 作 角 田 修	
				標 準 図	

YOKOI 株式会社 初田製作所

標準図