

消防用設備等設置基準設備別早見表

消防用設備		屋内消火栓設備 令第11条		スプリンクラー設備 令第12条				連結送水管 令第29条	屋外消火栓設備 令第19条	消防用水 令第27条	非常コンセント設備 令第29条の2	連結散水設備 令第28条の2
令別表第1による防火対象物		一	地又は階以上四階以上の階	一	地階・無窓階	四階以上の階	十一階以上の階	指 定 可 燃 物				
特定防火対象物		適用される部分		指 定 可 燃 物								
(一)	イ ◎ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場	延べ面積 500㎡以上 (1,000㎡) 【1,500㎡】	床面積 100㎡以上 (200㎡) 【300㎡】		舞 台 部	地階、無窓階、又は4階以上で床面積300㎡以上、その他の階500㎡以上						
	ロ ◎ 公会堂、集会場											
(二)	イ ◎ キャバレー、カフェ、ナイトクラブの類											
	ロ ◎ 遊技場、ダンスホール											
	ハ ◎ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの※1											
	ニ ◎ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの	延べ面積 700㎡以上 (1,400㎡) 【2,100㎡】	床面積 150㎡以上 (300㎡) 【450㎡】									
(三)	イ ◎ 待合、料理店の類											
	ロ ◎ 飲食店											
(四)	◎ 百貨店、マーケット、その他物品販売業を営む店舗又は展示場											
(五)	イ ◎ 旅館、ホテル、宿泊所※1											
	ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅											
(六)	イ ◎ (1) 病院(特定診療科名を有し、病床を有するもの) (2) 診療所(特定診療科名を有し、4人以上の砂所を有するもの) (3) (1)以外の病院、(2)以外の診療所、入手施設を有する助産所 (4) 入院施設を有しない診療所または入所施設を有しない助産所	別紙に記載		別紙に記載								
	ロ ◎ (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特養老人ホーム、軽費老人ホーム等 (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設等(非難が困難な障害者等を主として入所させる施設)											
	ハ ◎ (1) 老人デイサービスセンター、ロ(1)を除く軽費老人ホーム、老人福祉センター等 (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設等 (4) 児童発達支援センター等 (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設等											
	ニ ◎ 幼稚園又は特別支援学校											
(七)	小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらの類するもの											
(八)	図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの											
(九)	イ ◎ 公衆浴場のうち 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの	延べ面積 700㎡以上 (1,400㎡) 【2,100㎡】	床面積 150㎡以上 (300㎡) 【450㎡】									
	ロ イ に掲げる公衆浴場以外の公衆浴場											
(十)	車面の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗合又は待合の用に供する建築物に限る)											
(十一)	神社、寺院、教会その他これらに類するもの	延べ面積 1,000㎡以上 (2,000㎡) 【3,000㎡】	床面積 200㎡以上 (400㎡) 【600㎡】									
(十二)	イ 工場又は作業場	延べ面積 700㎡以上 (1,400㎡) 【2,100㎡】	床面積 150㎡以上 (300㎡) 【450㎡】									
	ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ											
(十三)	イ 自動車車庫又は駐車場											
	ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫											
(十四)	倉庫	延べ面積 700㎡以上 (1,400㎡) 【2,100㎡】	床面積 150㎡以上 (300㎡) 【450㎡】									
(十五)	前各項に該当しない作業場	延べ面積 1,000㎡以上 (2,000㎡) 【3,000㎡】	床面積 200㎡以上 (400㎡) 【600㎡】									
(十六)	イ ◎ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの											
	ロ イ に掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物											
(十六の二)	◎ 地下街	延べ面積 150㎡以上 (300㎡) 【450㎡】										
(十六の三)	◎ 準地下街 建築物の地階(十六の二)項に掲げるもの各階を除く)で連続している地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分があるものに限り											
(十七)	文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物											
(十八)	延長五十メートル以上のアーケード											

備考 一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるもの主たる用途が(一)項から(十五)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。

二 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。

三 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

四 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

1. 表中()内の数値は耐火構造の建築物又は、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物に適用される (令第11条第2項)【 】内の数値は耐火構造の建築物で、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした防火対象物に適用される (令第11条第2項)

2. 特定防火対 3. 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分はそれぞれ別の防火対象物とみなす。(令第8条)

※1: 平成22年9月 消防予第423号の運用通達を参照

※本早見表の記述内容については、予告なく変更することがあります。

