

消火設備推奨交換年数

■交換年数

送水口（自立型、埋込型）	推奨年数	18年
採水口（自立型、埋込型）	推奨年数	18年
消火栓バルブ（開閉弁）	推奨年数	18年
放水口バルブ（開閉弁）	推奨年数	18年
消防用平ホース	推奨年数	10年
消防用保形ホース	推奨年数	10年

■保証期間

弊社、保証内容により1年間の保証期間となります。

※交換年数については長期修繕計画の一つの目安としてお役立てください。

また、屋外や設置環境により、交換年数に違いが発生する場合がございます。

※当該防火対象物は消防用設備等の機器点検及び消防機関へ報告の義務があります。

（法第17条の技術上の基準に適合しているかの確認）

※平ホースは製造年の末日から10年を経過したもの（以降の点検は3年ごと）

点検により異常が発見されたホースは交換が必要になります。

【平成14年3月12日付 消防庁告示第二号・第三号】点検事項が追加