


テスト後は必ずOFFに戻してください  
OFF ON

シールA



シールB

最高使用圧力		2.0MPa		
試験圧力		3.0MPa		
認定番号		せー447号		
19	ON-OFF確認レバー	SUS304		1
18	六角穴付き止めビス	M4X16	SUS304	3
17	ビス	M2X5	SUS304	3
16	タッピングビス	#1 3/8	SUS304	2
15	マイクロスイッチ部	カバー-ABS		1式
14	ホイール	ABS		1
13	リング	C3604	クロムメッキ	1
12	スプリングワッシャー	SUS304		1
11	O-リング G40	NBR 1A		1
10	O-リング P10A	NBR 1A		1
9	Oリング P10	NBR 1A		2
8	ナット M6	SUS304		1
7	C型止め輪 呼び10	SUS304		1
6	ディスク	合成ゴム		1
5	ハンドル	ADC	塗装	1
4	ディスクホルダー	C3604BD		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	C3771BD	クロムメッキ	1
1	ボディー	C3771BD	クロムメッキ	1
番号	品名	材質	仕上	数量

工事名称		2号消火栓弁 25A × 90° (作動確認SW付)			縮尺	1/1
図面名称		HV-2590NS			原紙	A3
設計番号	Y-0745	データ	器具	営業管理番号		
作成日	2014年1月20日	検	設計	片山	作	角田
修正日	2018年2月27日	図	設計	桑	角田	修正

**YOKOI 株式会社 横井製作所**

標準図