



認定番号	せ-448号
最高使用圧力	2.0MPa
試験圧力	3.0MPa

番号	品名	材質	仕上	数量
12	ナット	C3602BD	クロムメッキ	2
11	O-リング G50	NBR 1A		1
10	O-リング P12	NBR 1A		1
9	ボール止め	SUS304		1
8	ボール	SUS304		10
7	ディスクワッシャー	C2801P		1
6	ディスク	合成ゴム		1
5	ディスクホルダー	C3771BD		1
4	ハンドル	ADC1	赤色焼付塗装	1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	C3771BD	クロムメッキ	1
1	ボディ	C3771BD	クロムメッキ	1

工事名称			
図面名称	易操作性消火栓テスト弁 30A × 90° 2.0MPa	縮尺	1/1
型式番号	HV-3090N	原紙	A3
設計番号	Y-0522L	データ	器具
作成日	2005年8月25日	営業管理番号	
修正日	2018年2月27日	検図	設計
		筒井	作図
		吉田	修正
		角田	