


テスト後は必ずOFFに戻してください
OFF ON

シールA



シールB

認定番号	せ-448号			
最高使用圧力	2.0MPa			
試験圧力	3.0MPa			
19	ON-OFF確認レバー	SUS304		1
18	六角穴付き止めビス	M4X8	SUS304	3
17	ビス	M2X5	SUS304	3
16	タッピングビス	#1 3/8	SUS304	2
15	マイクロスイッチ部	カバー-ABS		1式
14	ホイール	ABS		1
13	リング	C3604	クロムメッキ	1
12	ナット	C3602BD	クロムメッキ	2
11	O-リング G50	NBR 1A		1
10	O-リング P12	NBR 1A		2
9	ボール止め	SUS304		1
8	ボール	SUS304		10
7	ディスクワッシャー	C2801P		1
6	ディスク	合成ゴム		1
5	ディスクホルダー	C3771BD		1
4	ハンドル	ADC1	赤色焼付塗装	1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	C3771BD	クロムメッキ	1
1	ボディ	C3771BD	クロムメッキ	1
番号	品名	材質	仕上	数量

工事名称				
図面名称	易操作性消火栓 30A X 90° 2.0MPa (作動確認SW付)			縮尺 1/1
型式番号	HV-3090NS			原紙 A3
設計番号	Y-0647	データ	器具	営業管理番号
作成日	2008年12月10日			検 査 設 計 簡 作 角 修 角
修正日	2018年2月27日			田 田 田 田 田 田