



製品番号	HV-01HSUS
最高使用圧力	2.0MPa
試験圧力	3.0MPa
認定番号	せ-453号

番号	品名	材質	仕上	数量
19	抜け止めリング	SUS304		1
18	スプリングワッシャー	SUS304		1
17	抜け止めリング	SUS304		1
16	ゴムオリフィス	合成ゴム		1
15	ナット	SUS304		2
14	O-リング G50	NBR 1A		1
13	O-リング G35	NBR 1A		1
12	O-リング P12	NBR 1A		1
11	ボール止め	SUS304		1
10	ボール	SUS304		10
9	ディスクワッシャー	C2801P		1
8	ディスク	合成ゴム		1
7	ディスクホルダー	C3604BD		1
6	ハンドル	ADC1	青色焼付塗装	1
5	押し輪	SCS13		1
4	差し金具	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディー	SCS13		1

工事名称	差込式定圧定流量消火栓弁 40A × 90° 2.0MPa			縮尺	1/1
図面名称	HV-4090H			原紙	A3
型式番号	Y-0562	データ	器具	営業管理番号	
設計番号	2006年11月29日	検	設	筒	作
作成日	2018年2月28日	図	部	計	井
修正日				筒	修
				正	角
				田	田