


配線図



(注)入力電源 (AC 100V) は必ずMCB一次側 (X・Y) 直に接続して下さい

仕様			
材料	t1.6 電気亜鉛めっき鋼板 (SEHC)		
不燃材	倅エーアンドエーマテリアル製「ハイラック」 8mmX2 パルプ混入けい酸カルシウム板 (国交省認定番号 NM-9029)		
露出コンセント	JIS C8303 適合品		
塗装	マンセル 2.5Y 9/1 5分ツヤ		
工事名称	格納箱組込型非常コンセント盤		
図面名称	PL-1	縮尺	1/2
型式番号	PL-1	原紙	
設計番号	Y-0584	データ	大阪
営業管理番号			
作成日	2006年8月3日	検	筒井
設計	筒井	作	嶋村
修正	角田	正	角田
修正日	2018年2月28日	図	筒井
YOKOI 株式会社 横井製作所			
			標準図