


型式認定番号	FDC-050号	
試験水圧	3.0MPa	
最高使用圧力	2.0MPa	
等価管長	38.3m	
材 質	本体	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	口金	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	プレート	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
仕 上	表面ホワイトブロンズめっき	
文 字	角ゴシック体 (斜線部赤地)	



工事名称					縮尺	1/3
図面名称	露出Y型双口送水口 (100X65X65)				原紙	A4
型式番号	SR2					
設計番号	G-6814L-1	データ	共通	営業管理番号		
作成日	2021年4月30日			検 図	片山	設計
修正日	年 月 日			作 図	筒井	修正

YOKOI 株式会社 横井製作所

標準図