


型式認定番号	FDC-050号	
試験水圧	3.0MPa	
最高使用圧力	2.0MPa	
等価管長	38.3m	
材 質	本体	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	口金	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	プレート	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
仕 上	表面ホワイトブロンズめっき	
文 字	角ゴシック体(斜線部赤地)	



工事名称				縮尺	1/3
図面名称	露出Y型双口送水口(100×65×65)			原紙	A4
型式番号	SR2				
設計番号	G-6814L-1	データ	共通	営業管理番号	
作成日	2021年4月30日			検 図	片山 設計
修正日	年 月 日			筒井 作 図	角田 修正

YOKOI 株式会社 初田製作所

標準図