


型式認定番号	FDC-029号	
試験水圧	3.0MPa	
最高使用圧力	2.0MPa	
等価管長	38.3m	
材 質	本体	ステンレス鋼管 SUS304 (JIS-G3459)
	パイプ	ステンレス鋼管 SUS304 (JIS-G3459)
	口金	ステンレス鋼 鋼 SUS304 (JIS-G3459)
仕 上	表面みがき仕上げ	
文 字	角ゴシック体シール貼付 (斜線部赤地)	



工事名称				
図面名称	縦型下向きスタンド型双口送水口 (100X65X65) 差込式	縮尺	1/5	
型式番号	SS2Y	原紙	A4	
設計番号	ZW-3060S-1	データ	東京	営業管理番号
作成日	2021年 2月 5日	検 図	条 設	筒 井
修正日	年 月 日	作 図	角 田	修 正

YOKOI 株式会社 横井製作所

標準図