


型式評定番号	評さ-025号	
試験水圧	2.0MPa	
最高使用圧力	1.0MPa	
材 質	本体	ステンレス鋼鋼管SUS304 (JIS-G3459)
	パイプ	ステンレス鋼鋼管SUS304 (JIS-G3459)
	口金	ステンレス鋼鋳鋼SCS13 (JIS-G5121)
仕 上	表面みがき仕上げ	
文 字	角ゴシック体シール貼付 (斜線部赤地)	



工事名称					縮尺	1/5
図面名称	スタンド型単口採水口 (100X75)				原紙	A4
型式番号	SUS1S					
設計番号	ZU-3101S-1	データ	共通	営業管理番号		
作成日	2021年	2月	5日	検 査	設 計	作 図
修正日	年	月	日	角 田	修 正	

YOKOI 株式会社 横井製作所

標準図