



型式認定番号	FDC-053号	
試験水圧	3.0MPa	
最高使用圧力	2.0MPa	
等価管長	38.3m	
材 質	本体	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	口金	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	プレート	t2.0ステンレス鋼板 (SUS304)
仕 上	リング・口金	ホワイトブロンズメッキ仕上
	本 体	みがき仕上
	プレート	ヘアライン仕上
文 字	角ゴシック体(斜線部赤地)シール貼	

工事名称	埋込型単口送水口 (75×65)			縮尺	1/5
図面名称				原紙	A4
設計番号	TH-15501V	データ	東京	営業管理番号	
作成日	2018年1月4日			検 図	藤井
修正日	2023年3月24日			設 計	筒井
				作 図	藤井
				修 正	土屋

YOKOI 株式会社 初田製作所

TH-10884