



型式認定番号	認送-082	
試験水圧	3.0MPa	
最高使用圧力	2.0MPa	
等価管長	38.3m	
材 質	本体	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	口金	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	プレート	t2.0ステンレス鋼板 (SUS304)
仕 上	リング・口金	ホワイトブロンズメッキ仕上
	本 体	みがき仕上
	プレート	ヘアライン仕上
文 字	角ゴシック体(斜線部赤地)シール貼	

工事名称	埋込型単口送水口(75X65)				縮尺	1/5
図面名称					原紙	A4
設計番号	TH-15501	データ	東京	営業管理番号		
作成日	2015年6月1日	検	土屋	設計	筒井	作図
修正日	2018年1月4日	図	藤井	修正	藤井	

YOKOI 株式会社 横井製作所

TH-10884