



注意1：車両の通行が予想される場所に設置する場合は、耐荷重量仕様となりますので
当社担当にご指示ください。
注意2：ユニットと配管を接続する「フランジ、パッキン、六角ボルト・ナット」は付属
していませんのでご用意願います。

2. OMP α仕様			特許第3007045号 実施許諾品	
8	フランジ短管 100A	1	STPG Sch40 JIS G-3454 亜鉛メッキ仕上	JIS20Kフランジ
7	排水弁 25A	2	C3771BE	2. OMP α 消防認定品
6	フランジ管 100A	2	STPG Sch40 JIS G-3454 亜鉛メッキ仕上	JIS20Kフランジ
5	逆止弁 100A	1	FCD-S	2. OMP α 消防認定品
4	止水弁 100A	1	FCD450-10	2. OMP α 消防認定品
3	本体	1	SUS304	t1.5
2	蓋枠	1	SUS304	t1.5
1	蓋	1	綿鋼板	t4.5 (溶融亜鉛めっき)
番号	品名	数量	材質	備考
工事名称				
図面名称 送水口用弁格納箱				縮尺 1/7
型式番号 VUB-100-2MOE-認BV				原紙 A3
設計番号 GF-9000-1		データ	共通	営業管理番号
作成日	2020年10月19日	検	条	設計
修正日	2020年12月29日	図	条	設計
株式会社 横井製作所				標準図

注意3：接続部はメンテナンスのためコンクリートは避けてください。
注意4：埋設箇所及び土砂等が被る可能性がある部分には、防食テープ
等で防食処置を行ってください。