


注意2：蓋枠は必ずコンクリートにて荷重を受けてください。  
路盤鉄筋がある場合はアンカーと溶接してください。

注意3：接続部下はメンテナンスのためコンクリートは避けてください。

注意4：埋設箇所及び土砂等が被る可能性がある部分には、防食テープ等防食処置を行ってください。

JIS20Kフランジ<sup>※</sup>

2. OMPα仕様			特許第3007045号 実施計諸品	
8	フランジ短管 100A	1	STPG Sch40 JIS G-3454 亜鉛メッキ仕上	JIS20Kフランジ
7	排水弁 25A	2	C3771BE	2. OMPα 消防認定品
6	フランジ管 100A	2	STPG Sch40 JIS G-3454 亜鉛メッキ仕上	JIS20Kフランジ
5	逆止弁 100A	1	FCD-S	2. OMPα 消防認定品
4	止水弁 100A	1	FCD450-10	2. OMPα 消防認定品
3	本体	1	SUS304	t2.0
2	蓋枠	1	SUS304	t2.0
1	蓋	1	縞鋼板SUS304	t3.0
番号	品名	数量	材質	備考

工事名称											
図面名称	送水口用弁格納箱（耐荷重 T-20仕様）									縮尺	1/7
型式番号	VUB-100-2MO-HWE-認BV									原紙	A3
設計番号	GF-9060	データ	共通	営業管理番号							
作成日	2012 年 10 月 1 日			検 図	（ 条 ）	設 計	（ 寺 本 ）	作 図	（ 角 田 ）	修 正	（ 角 田 ）
修正日	2020 年 12 月 29 日										

**YOKOI 株式会社横井製作所**

標準義