









注：ボールタップ・電極等は別途御用意ください。



取付アンカー孔位置

設計用標準震度： $K_s = 2.0 \text{ G}$

工事名称												
図面名称	補給水槽（200L型）								縮尺	1/12		
型式番号	SPG-200-1								（耐震1）	原紙	A3	
設計番号	GF-9157	データ	共通		営業管理番号							
作成日	2013 年 5 月 1 日				検 図	（  ）	設 計	（  ）	作 図	（  ）	修 正	（  ）
修正日	2017 年 12 月 28 日											
㊟YOKOI 株式会社 横井製作所										標準図		