


型式認定番号	認送-028	
試験水圧	3.0MPa	
最高使用圧力	2.0MPa	
等価管長	38.3m	
材 質	本体	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	口金	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
	プレート	青銅鑄物 CAC406 (JIS-H5120)
仕 上	表面ホワイトブロンズめっき	
文 字	角ゴシック体 (斜線部赤地)	



工事名称					縮尺	1/3
図面名称	露出Y型双口送水口 (100X65X65)				原紙	A4
型式番号	SR2					
設計番号	G-6814L	データ	共通	営業管理番号		
作成日	2002年5月10日			検 松岡	設 筒井	作 筒井
修正日	2018年1月18日			図 岡	計 井	正 角田

YOKOI 株式会社 横井製作所

標準図