




型式認定番号	認送-067	
試験水圧	3.0MPa	
最高使用圧力	2.0MPa	
等価管長	38.3m	
材 質	本体	ステンレス鋼管 SUS304 (JIS-G3459)
	パイプ	ステンレス鋼管 SUS304 (JIS-G3459)
	口金	ステンレス鋼铸鋼 SCS13 (JIS-G5121)
仕 上	表面みがき仕上げ	
文 字	角ゴシック体シール貼付 (斜線部赤地)	



工事名称				縮尺	1/5
図面名称	下向きスタンド型単口送水口 (100X65) 差込式			原紙	A4
型式番号	SS1Y				
設計番号	ZW-5069S	データ	共通	営業管理番号	
作成日	2016年 2月 1日			検 図	設計
修正日	2018年 1月 24日			筒井	作 図
				藤井	修 正
				角田	

YOKOI 株式会社 横井製作所

標準図