


型式認定番号	適採-051	
試験水圧	2.0MPa	
最高使用圧力	1.0MPa	
材 質	本体	ステンレス鋼管SUS304 (JIS-G3459)
	パイプ	ステンレス鋼管SUS304 (JIS-G3459)
	口金	ステンレス鋼鋳鋼SCS13 (JIS-G5121)
仕 上	表面みがき仕上げ	
文 字	角ゴシック体シール貼付 (斜線部赤地)	



工事名称				縮尺	1/5
図面名称	スタンド型単口採水口 (100X75)			原紙	A4
型式番号	SUS1S-SV				
設計番号	ZU-2011S	データ	共通	営業管理番号	
作成日	2015年 12月 1日			検 図	条
修正日	2018年 1月 17日			設 計	筒井
				作 図	角田
					修正 角田

YOKOI 株式会社 横井製作所

標準図